

ПОГОДЖЕНО:
Директор
Департаменту інфраструктури та благоустрою
Рівненської міської ради



Гудима Р.О.

«09» 2024



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Головний інженер
КП «Квасилівтеплоенерго»

Романчук І.В.

«09» 2024

**Температурний графік
роботи системи теплопостачання КП «Квасилівтеплоенерго»
для котельних, що працюють з параметрами теплоносія 80-60 С°
на опалювальний період 2024-2025
(котельня смт. Квасилів, Вул. Молодіжна, 32А)**

Температура зовнішнього повітря, С°	Температура води в подавальному трубопроводі, С°	Температура води в зворотньому теплопроводі, С°
-21	80	60
-20	78,7	59,2
-19	77,4	58,4
-18	76,1	57,7
-17	74,8	56,9
-16	73,5	56,1
-15	72,2	55,3
-14	70,9	54,5
-13	69,5	53,6
-12	68,2	52,8
-11	66,8	52,0
-10	65,5	51,1
-9	64,1	50,3
-8	62,7	49,4
-7	61,3	48,5
-6	59,9	47,6
-5	58,5	46,7
-4	57,1	45,8
-3	55,7	44,9
-2	54,2	44,0
-1	52,8	43,0
0	51,3	42,1
1	49,8	41,1
2	48,3	40,1
3	46,8	39,1
4	45,2	38,1
5	43,7	37,0
6	42,1	35,9
7	40,5	34,8
8	38,8	33,7
9	37,1	32,5
10	35,4	31,3

Провідний інженер ВТВ

Петренчук О.Й.